

Vorbemerkung

Sämtliche Stromanschlüsse in den Veranstaltungsflächen werden aus einer gemeinsamen Hauptverteilung gespeist.

Die sich jeweils in den Veranstaltungsflächen (Halle C, Halle F, Dach) befindenden Stromübergabepunkte sind mit einer gemeinsamen Vorsicherung abgesichert, aus der sich die maximale Gesambelastung für diese Übergabepunkte, sowie der sonstigen Verbraucher in den Hallen ergibt.

Im Einzelfall kann die Absicherung für einzelne Bereiche erhöht werden, dafür reduziert sich die Absicherung für die anderen Bereiche.

	A	A
Hauptverteilung gesamt	3 x 750	3 x 900
Bauteil	Vorsicherung regulär	Vorsicherung maximal
Halle C	3 x 400	3 x 800
Halle F	3 x 400	3 x 800
Dach 1	3 x 100	3 x 200
Dach 2	3 x 100	3 x 200

Änderungen der Vorsicherungen sind nur nach vorheriger Prüfung und entsprechender Vereinbarung durch die ewerk GmbH möglich.

Sämtliche Stromanschlüsse Ausserhalb der Veranstaltungsflächen (Parkplatz, Büros) sind über eine andere Hauptverteilung abgesichert, sie sind nicht von obiger Betrachtung berührt.

Halle C

Pos	Bereich	Verwendungszweck	Auslässe	Anz.	Leistung einzel	Leistung gesamt	Ort	Leistung regulär (kW)	Sicherung regulär (A)	Leistung max. (kW)	Sicherung max. (A)
Gesamt (incl. Hauslicht)								276,00	3x 400	552,00	3x 800
ÜP 01								21,50	3x 35	21,50	3x 35
01	Gastro EG	Kühlung / Gastrogeräte	16 A CEE 3P+N+PE	1	11,00	11,00	Ecke Nordwest				
02		Kühlung / Gastrogeräte	16 A Schuko 1P+N+PE	3	3,50	10,50	Ecke Nordwest				
ÜP 02								21,50	3x 35	21,50	3x 35
03	Gastro EG	Kühlung / Gastrogeräte	16 A CEE 3P+N+PE	1	11,00	11,00	unter Galerie				
04		Kühlung / Gastrogeräte	16 A Schuko 1P+N+PE	3	3,50	10,50	unter Galerie				
ÜP 03								21,50	3x 35	21,50	3x 35
05	Gastro EG	Kühlung / Gastrogeräte	16 A CEE 3P+N+PE	1	11,00	11,00	unter Galerie				
06		Kühlung / Gastrogeräte	16 A Schuko 1P+N+PE	3	3,50	10,50	unter Galerie				
ÜP 04								110,40	3x 160	172,50	3x 250
07	Technik EG	Lichttechnik	125 A CEE 3P+N+PE	1	86,20	86,20	Ecke Südost				
08		Lichttechnik / Tontechnik	63 A CEE 3P+N+PE	1	43,50	43,50	Ecke Südost				
09		Lichttechnik / Tontechnik	32 A CEE 3P+N+PE	1	22,00	22,00	Ecke Südost				
10		Lichttechnik / Tontechnik	16 A CEE 3P+N+PE	2	11,00	22,00	Ecke Südost				
11		sonstiges	16 A Schuko 1P+N+PE	6	3,50	21,00	Ecke Südost				
ÜP 06								21,50	3x 35	21,50	3x 35
12	Gastro ZG	Kühlung / Gastrogeräte	16 A CEE 3P+N+PE	1	11,00	11,00	auf Galerie				
13		Kühlung / Gastrogeräte	16 A Schuko 1P+N+PE	3	3,50	10,50	auf Galerie				
ÜP 07 Vorbereitungsfläche UG								86,25	3x 125	138,00	3x 200
14	Gastro UG	Kühlung / Gastrogeräte	32 A CEE 3P+N+PE	4	22,00	88,00	Keller Raum C.UG.004				
15		Kühlung / Gastrogeräte	16 A CEE 3P+N+PE	2	11,00	22,00	Keller Raum C.UG.004				
16		Kühlung / Gastrogeräte	16 A Schuko 1P+N+PE	6	3,50	21,00	Keller Raum C.UG.004				
ÜP 08 Nebenraum UG								21,50	3x 35	21,50	3x 35
17	Divers UG	Divers	16 A CEE 3P+N+PE	1	11,00	11,00	Keller Raum C.UG.006				
18		Divers	16 A Schuko 1P+N+PE	3	3,50	10,50	Keller Raum C.UG.006				
ÜP 09 Aussen Hof II								22,00	3x 35	22,00	3x 35
19	Technik	sonstiges	32A CEE 3P+N+PE	1	22,00	22,00	Aussenwand Ruine Hof II Nordost				
ÜP 10								0,00	-	276,00	3x 400
20	Technik	Aufklemmmöglichkeit	400A 3P+N+PE	1	276,00	276,00	HV Ecke Südwest				

Halle F

Pos	Bereich	Verwendungszweck	Auslässe	Anz.	Leistung einzel	Leistung gesamt	Ort	Leistung regulär (kW)	Sicherung regulär (A)	Leistung max. (kW)	Sicherung max. (A)
Gesamt (incl. Hauslicht)								276,00	3x 400	552,00	3x 800
ÜP 01								172,50	3x 250	172,50	3x 250
01	Technik Ost	Lichttechnik	125 A CEE 3P+N+PE	1	86,20	86,20	Ecke Nordost				
02		Lichttechnik / Tontechnik	63 A CEE 3P+N+PE	1	43,50	43,50	Ecke Nordost				
03		Lichttechnik / Tontechnik	32 A CEE 3P+N+PE	1	22,00	22,00	Ecke Nordost				
04		Lichttechnik / Tontechnik	16 A CEE 3P+N+PE	2	11,00	22,00	Ecke Nordost				
05		sonstiges	16 A Schuko 1P+N+PE	6	3,50	21,00	Ecke Nordost				
ÜP 02								17,25	3x 25	21,50	3x 35
06	Gastro EG	Kühlung / Gastrogeräte	16 A CEE 3P+N+PE	1	11,00	11,00	Ostseite Links				
07		Kühlung / Gastrogeräte	16 A Schuko 1P+N+PE	3	3,50	10,50	Ostseite Links				
ÜP 03								17,25	3x 25	21,50	3x 35
08	Gastro EG	Kühlung / Gastrogeräte	16 A CEE 3P+N+PE	1	11,00	11,00	Ostseite Rechts				
09		Kühlung / Gastrogeräte	16 A Schuko 1P+N+PE	3	3,50	10,50	Ostseite Rechts				
ÜP 04								110,40	3x 160	110,40	3x 160
10	Gastro EG	Kühlung / Gastrogeräte	32 A CEE 3P+N+PE	4	22,00	88,00	Südseite, Raum F.EG.020				
11		Kühlung / Gastrogeräte	16 A CEE 3P+N+PE	2	11,00	22,00	Südseite, Raum F.EG.020				
12		Kühlung / Gastrogeräte	16 A Schuko 1P+N+PE	6	3,50	21,00	Südseite, Raum F.EG.020				
ÜP 05 (alternativ zu ÜP 01)								110,40	3x 160	138,00	3x 200
13	Technik West	Lichttechnik	125 A CEE 3P+N+PE	1	86,20	86,20	Ecke Südwest				
14		Lichttechnik / Tontechnik	63 A CEE 3P+N+PE	1	43,50	43,50	Ecke Südwest				
15		Lichttechnik / Tontechnik	32 A CEE 3P+N+PE	1	22,00	22,00	Ecke Südwest				
16		Lichttechnik / Tontechnik	16 A CEE 3P+N+PE	2	11,00	22,00	Ecke Südwest				
17		sonstiges	16 A Schuko 1P+N+PE	6	3,50	21,00	Ecke Südwest				
ÜP 06								17,25	3x 25	17,25	3x 25
18	Gastro	Kühlung / Gastrogeräte	16 A CEE 3P+N+PE	1	11,00	11,00	Westseite Mitte				
19		Kühlung / Gastrogeräte	16 A Schuko 1P+N+PE	3	3,50	10,50	Westseite Mitte				
ÜP 07								86,20	3x 125	86,20	3x 125
20	Technik	Aufklemmmöglichkeit	125A 3P+N+PE	1	86,20	86,20	HV Ecke Nordost				

Dach OG7,OG8

Pos	Bereich	Verwendungszweck	Auslässe	Anz.	Leistung		Leistung regulär (kW)	Sicherung regulär (A)	Leistung max. (kW)	Sicherung max. (A)
					Leistung einzel	Leistung gesamt Ort				
Dach 1							69,00	3x 100	138,00	3x 200
ÜP 01										
01	allgemein	Lichttechnik	63 A CEE 3P+N+PE	1	43,50	43,50	OG 7 / Schacht unter Treppe	-	-	-
02		Licht- / Tontechnik / Gastro	32 A CEE 3P+N+PE	2	22,00	44,00	OG 7 / Schacht unter Treppe	-	-	-
03		Licht- / Tontechnik / Gastro	16 A CEE 3P+N+PE	2	11,00	22,00	OG 7 / Schacht unter Treppe	-	-	-
04		sonstiges	16 A Schuko 1P+N+PE	6	3,50	21,00	OG 7 / Schacht unter Treppe	-	-	-
Dach 2 (incl. Hauslicht)							69,00	3x 100	138,00	3x 200
ÜP 02										
05	Gastro	Gastro	16 A CEE 3P+N+PE	1	11,00	11,00	OG 7 / Fenster Hofseite	-	-	-
06		sonstiges	16 A Schuko 1P+N+PE	1	3,50	3,50	OG 7 / Fenster Hofseite	-	-	-
ÜP 03										
07	allgemein	Lichttechnik	63 A CEE 3P+N+PE	1	43,50	43,50	OG 8 / Aussenbereich	-	-	-
08		Licht- / Tontechnik / Gastro	32 A CEE 3P+N+PE	1	22,00	22,00	OG 8 / Aussenbereich	-	-	-
ÜP 04										
09	allgemein	Aufklemmmöglichkeit	125A 3P+N+PE	1	86,20	86,20	OG 7 / hinter Treppe	-	-	-

Parkplatz

Pos	Bereich	Verwendungszweck	Auslässe	Anz.	Leistung		Leistung regulär (kW)	Sicherung regulär (A)	Leistung max. (kW)	Sicherung max. (A)
					einzel	gesamt Ort				
ÜP 01								34,50	3x 50	
01	allgemein	Licht- / Tontechnik / Gastro	32 A CEE 3P+N+PE	1	22,00	22,00	P1, Südseite Einfahrt			
02		Licht- / Tontechnik / Gastro	16 A CEE 3P+N+PE	1	11,00	11,00	P1, Südseite Einfahrt			
03		Licht- / Tontechnik / Gastro	16 A Schuko 1P+N+PE	2	3,50	7,00	P1, Südseite Einfahrt			
ÜP 02								34,50	3x 50	
04	allgemein	Licht- / Tontechnik / Gastro	32 A CEE 3P+N+PE	1	22,00	22,00	P3, Nordseite Einfahrt			
05		Licht- / Tontechnik / Gastro	16 A CEE 3P+N+PE	1	11,00	11,00	P3, Nordseite Einfahrt			
06		Licht- / Tontechnik / Gastro	16 A Schuko 1P+N+PE	2	3,50	7,00	P3, Nordseite Einfahrt			