

* Eine Leistungserhöhung an der Hauptverteilung (HV) Halle F ist nur nach Rücksprache mit der ewerk GmbH möglich und führt zu Reduzierungen in den Bereichen Halle C und Dach.
Die Versorgung der gesamten Versammlungsstätte erfolgt aus einer Hauseinspeisung mit max. 900A/Phase.
Anschlussarbeiten an der HV erfolgen ausschließlich über die ewerk GmbH.

Imax=32A/Phase, Pmax=22KW	
Anzahl	Absteckform
1	16A CEE 5-pol 6h
3	Schuko 1P/N/PE

Imax=200A/Phase, Pmax=138KW	
Anzahl	Absteckform
1	125A CEE 5-pol 6h
1	63A CEE 5-pol 6h
1	32A CEE 5-pol 6h
2	16A CEE 5-pol 6h
6	Schuko 1P/N/PE

Imax=250A/Phase, Pmax=173KW	
Anzahl	Absteckform
1	125A CEE 5-pol 6h
1	63A CEE 5-pol 6h
1	32A CEE 5-pol 6h
2	16A CEE 5-pol 6h
6	Schuko 1P/N/PE

Hauptverteilung alle OP in Halle F	
I ist=400A/Phase, P ist=276KW	
Imax=800A*	
Anzahl	Abgang
1	400A nur durch die Haustechnik zu erstellen. Beestückung nach Wunsch.


Imax=32A/Phase, Pmax=22KW	
Anzahl	Absteckform
1	16A CEE 5-pol 6h
3	Schuko 1P/N/PE

Imax=32A/Phase, Pmax=22KW	
Anzahl	Absteckform
1	16A CEE 5-pol 6h
3	Schuko 1P/N/PE

Imax=160A/Phase, Pmax=110KW	
Anzahl	Absteckform
4	32A CEE 5-pol 6h
2	16A CEE 5-pol 6h
6	Schuko 1P/N/PE

- Starkstrom**
- Ausschalter
 - Ausschalter beleuchtet
 - Serienschalter
 - Serienschalter beleuchtet
 - Wechselschalter
 - Wechselschalter beleuchtet
 - Taster
 - Taster beleuchtet
 - Steckdose 1-fach
 - Steckdose 2-fach
 - Elektroanschluss Drehstrom
 - Elektroanschluss Wechselstrom
 - Elektroanschluss RVA
 - Potentialausgleichsschiene
 - Tableau
 - Unterverteilung
 - Steigepunkt
 - Übergabepunkt Stromversorgung
 - Bestückung gemäß Vorgabe

- Sonstiges**
- Luftspeicher



alle Maße sind am Bau zu prüfen!
VORABZUG

Projekt / Ort	xxxxx / EWERK Veranstaltungshallen Berlin, Bauteil F EG
Zustimmung	
Datum	20.09.07
Maßstab	1 : 200 (siehe Skizze)

Planung erstellt im Auftrag von
ewerk gmbh
Mauerstr. 78-80
10177 Berlin